

Wolbrom, dnia 02 października 2019 r.

**DO WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. „Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu”, nr referencyjny: JRP/PN/12/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej 5 548 000 euro zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U z 2017 roku poz. 2479 z późn.zm).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Zamawiający – Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. (WZWKGiM Sp. z o.o.), ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom, w dniach 30.09.-01.10.2019 roku otrzymał pytania do treści SIWZ opracowanej na potrzeby przeprowadzenia w/w postępowania. Poniżej przedstawia się odpowiedzi dla kolejnych wniesionych pytań. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania.

Dotyczy zapytania nr 17 do SIWZ

Pytanie nr 1

1. Prosimy o podanie rodzaju i gatunku materiałów z których mają być wykonane poszczególne elementy instalacji wentylacji:

- Nawiewnej,
- Wywiewnej,
- Grawitacyjnej,
- Awaryjnej,

Dla poszczególnych obiektów oczyszczalni.

Zarówno w załączonej Dokumentacji Technicznej jak Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST- 06.02 Instalacje wentylacji) nie sprecyzowano gatunku i rodzaju zastosowanego materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

Kanały wentylacyjne powietrza – dezodoryzacyjnego w budynkach w wykonaniu kwasoodpornym gatunek stali 1.4571.

Kanały wentylacyjne powietrza - dezodoryzacyjnego prowadzone w ziemi w wykonaniu PVC.

Pozostałe instalacje w budynkach wykonać ze stali ocynkowanej.

Dotyczy zapytania nr 18 do SIWZ

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie prasy o konstrukcji nośnej ze stali ocynkowanej ogniowo a elementów mających bezpośredni kontakt z osadem ze stali szlachetnej/tworzywa sztucznego oraz czy dopuszcza zastosowanie prasy z hydraulicznym naciąganiem sit?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza zastosowanie prasy o konstrukcji nośnej ze stali ocynkowanej ogniowo, a pozostałych elementów stalowych mających kontakt z osadem oraz płynami technologicznymi ze stali szlachetnej nie gorszej niż 1.4301.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie prasy z hydraulicznym naciąganiem sit.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

PEŁNOMOCNIK
Jednostki Realizującej Projekt

Marek Bałazy

Rozdzielnik:

- Wykonawcy zadający pytania
- strona internetowa Zamawiającego: <http://wodociagiwolbrom.pl/projekty-ue/przetargi-i-ogloszenia.html>
- a/a