



**Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.**

ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom
tel. 32 644 12 54

....., dnia
(miejscowość)

WZWKGKiM/PK/...../.....

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. pozytywnie opiniuje możliwość wykonania przyłącza kanalizacyjnego do projektowanego / istniejącego* budynku lub działki nr: położonej/ego* w: będącej własnością: zam. na podstawie wypełnionego wniosku nr z dnia o ustalenie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej zapewnia się odbiór ścieków poprzez studzienkę projektowaną/istniejącą* nr do kanalizacji Ø mm zlokalizowanej w: na następujących warunkach:

1. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC kl. „S”, o średnicy łączonych na uszczelkę gumową ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10cm i obsypanych piaskiem gr. 20cm ponad wierzch rury.
2. Głębokość ułożenia kanalizacji - 1,20m (licząc od poziomu terenu do wierzchu rury).
3. Włączenie (wcinkę) do kanalizacji (kolektora lub studzienki) wykona nieodpłatnie WZWKGKiM sp. z o. o. lub osoba przez niego wskazana.
4. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane tylko przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia instalacyjne (do protokołu odbioru technicznego przyłącza załączyć uprawnienia i aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa).
5. Po wykonaniu przyłącza, a przed jego zasypaniem należy zgłosić jego wykonanie do odbioru technicznego (ul. Boczna 17, tel. 32/ 644 – 11 – 35).
6. W przypadku braku możliwości odprowadzenia ścieków grawitacyjnie, z uwagi na ukształtowanie terenu, należy zastosować pompownię ścieków.
7. Materiały zastosowane do budowy przyłącza muszą posiadać atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie.
8. Warunkiem odbioru ścieków jest Protokół odbioru technicznego przyłącza kanalizacyjnego (protokół przyłączenia do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych) oraz podpisana umowa o odprowadzanie ścieków z WZWKGKiM sp. z o. o.
9. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodu kanalizacyjnego na ich nieruchomościach.
10. Po wykonaniu przyłącza, a przed jego zasypaniem należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą w/w przyłącza w terminie do 45 dni oraz dostarczyć dokumentację do WZWKGKiM sp. z o.o.
11. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata.
12. W przypadku zmiany lokalizacji budynku, jego przeznaczenia, wyposażenia oraz jakości odprowadzanych ścieków itp. należy wystąpić do WZWKGKiM sp. z o. o. z pisemnym wnioskiem o wydanie nowych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

.....
podpis Kier. Działu Ekspł. Sieci
lub innej osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić

Uwagi: 1. Niniejsze warunki są dokumentem, którego kserokopię należy umieścić w dokumentacji projektowej przyłącza/y.

Odebrałem/am dnia podpis