



**Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji,
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.**

ul. Wrzosowa 18, 32-340 Wolbrom

tel. 32 644 12 54

....., dnia
(miejscowość)

WZWKGKiM/PW/...../.....

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej

Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. pozytywnie opiniuje możliwość wykonania przyłącza wodociągowego do projektowanego / istniejącego* budynku lub działki nr: położonej/ego* w: będącej własnością: zam. na podstawie wypełnionego wniosku nr z dnia o ustalenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej zapewnia się dostawę wody z wodociągu Ø..... zlokalizowanego w :

..... na następujących warunkach:

1. Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur polietylenowych klasy PE..... SDR..... PN..... o średnicy ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10cm i obsypanych piaskiem gr. 20cm ponad wierzch rury.
2. Do łączenia rur polietylenowych należy zastosować złączki elektrooporowe PN.....
3. Głębokość ułożenia wodociągu - 1,40 m (licząc od poziomu terenu do wierzchu rury).
4. Trasę rurociągu oznakować w wykopie taśmą z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim ułożoną 50cm nad rurą.
5. Włączenie (wcinkę) do wodociągu wykona nieodpłatnie WZWKGKiM sp. z o. o. lub osoba przez niego wskazana.
6. Przyłącze wodociągowe może być wykonane tylko przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia instalacyjne (do protokołu odbioru technicznego przyłącza załączyć uprawnienia i aktualne zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa).
7. Po wykonaniu przyłącza, a przed jego zasypaniem należy zgłosić jego wykonanie do odbioru technicznego (ul. Boczna 17, tel. 32/644 – 11 – 35).
8. Materiały zastosowane do budowy przyłącza muszą posiadać atest dopuszczający je do stosowania w budownictwie.
9. Za zestawem wodomierzowym zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy kl. min. EA.
10. W przypadku przyłącza wodociągowego, którego długość przekracza 25 mb należy zabudować studnię wodomierzową.
11. Warunkiem dostawy wody z wodociągu jest zabudowa wodomierza (wodomierz montowany jest przez WZWKGKiM sp. z o. o.), Protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowego (protokół przyłączenia do urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych) oraz podpisana umowa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę z WZWKGKiM sp. z o. o.
12. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodu wodociągowego na ich nieruchomościach.
13. Po wykonaniu przyłącza, a przed jego zasypaniem należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą w/w przyłącza w terminie do 45 dni oraz dostarczyć dokumentację do WZWKGKiM sp. z o.o.
14. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata.
15. W przypadku zmiany lokalizacji budynku, jego przeznaczenia, wyposażenia itp. należy wystąpić do WZWKGKiM sp. z o. o. z pisemnym wnioskiem o wydanie nowych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej.

.....
podpis Kier. Działu Ekspł. Sieci
lub innej osoby upoważnionej

* niepotrzebne skreślić

Uwagi: 1. Niniejsze warunki są dokumentem, którego kserokopię należy umieścić w dokumentacji projektowej przyłącza/y.

Odebrałem/am dnia podpis